

कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग, गाजीपुर

पत्रांक :

दिनांक :

सेवा में,

जिला खेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर

विषय : वेद इंटरनेशनल स्कूल, बासूपुर, सैदपुर, गाजीपुर हेतु भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप चेकलिस्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर का पत्रांक 136/आ.लि./2021 दिनांक 30-05-2022

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन वेद इंटरनेशनल स्कूल, बासूपुर, सैदपुर, गाजीपुर हेतु जॉचोपरान्त भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप 22 बिन्दुओं की चेकलिस्ट बनाकर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग
गाजीपुर

पत्रांक : .../.../.../.../.../...

दिनांक : .../.../.../2022

- प्रतिलिपि, प्रबन्धक, वेद इंटरनेशनल स्कूल, बासूपुर, सैदपुर, गाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा.खण्ड, लो.नि.विभाग
गाजीपुर

Lalji Saini

Managing Director
VED International School
Saidpur-Ghazipur

R. Devastava

Principal
VED International School
Saidpur-Ghazipur
Affiliation No. 2131827
School Code-70435

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. विद्यालय हेतु चेकलिस्ट

विद्यालय का नाम - वेद इंटरनेशनल स्कूल, बासपुर, सैदपुर, गाजीपुर

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी विन्दु भवन की चेकलिस्ट	जाँच आख्या
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हों (ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण लागू नहीं)
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	लागू नहीं
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक है ?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.80 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी.) है ?	9398.00 वर्ग मी.
5	क्या भवन के ऊर्मी तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है ?	हों
6	क्या भवन में बाहर पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है ?	हों / नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का संकुलेशन है ?	हों
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है ?	14.00 मीटर (गाजीपुर बाराणसी फोरलेन मार्ग)
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलमशील सामारी तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ?	आर.सी.सी. उत है
10	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेण्ट मसाले से बनी हैं ?	हों
11	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्झ से न्यूनतम 3.6 मी. (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी.) है ?	हों
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (आउटडोरीशल गेट) की चौड़ाई 6.0 मीटर एवं ऊँचाई 4.5 मीटर है ?	हों
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्झ क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हों (लोहे/एल्युमिनियम की छिल है)
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हों
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम घास (चौड़ाई 1.0 मी. ऊँचाई 2.0 मी.) है ?	हों
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेपर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हों
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 पियी., देउ 300 पियी. तथा राइजर 150 पियी. है ?	हों
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंक्लर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं ?	हों
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइनेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	हों
21	क्या विद्यालय के छात्रों / अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हों
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर आधिकारिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?	हों

Lalit Srivastava

Managing Director
VED International School
Saidpur-Ghazipur

R. Srivastava

Principal
VED International School
Saidpur-Ghazipur
Affiliation No. 2131827
School Code-70435

अधिकारी अधिकारी
प्राविधिक लेसिलिनियन
गाजीपुर